



Programme de formation DEFU-04 - Equipier Incendie / Gestes d'Urgence

Durée : 7 heures - 1 jour

Tarif : 0,00 €

Votre Contact

Inès LE BRETON – Tel : +33181727187 – Mail : ilebreton@afortech.com

Enjeux

Prévenir les incendies et réagir efficacement aux urgences pour protéger les personnes et les biens.
Respecter les obligations légales et renforcer la culture de sécurité au travail.

Objectifs de la formation

Sécurité incendie :

Identifier et appliquer les consignes incendie spécifiques à l'établissement.

Savoir donner l'alerte de manière claire et efficace en cas d'incendie.

Guider et encadrer l'évacuation des personnes en respectant les consignes de sécurité.

Utiliser correctement un extincteur pour maîtriser un départ de feu.

Gestes de premiers secours :

Savoir alerter et intervenir efficacement en cas d'urgence.

Appliquer les gestes de premiers secours adaptés à la situation.

Public visé

Tous les salariés.

Prérequis

Etre âgé de 18 ans minimum.

Matériel nécessaire

Aucun

Description

- Notion de réglementation (erp, rôles et responsabilités),
- système de sécurité incendie (ssi),
- naissance et propagation de l'incendie, dangers de l'incendie,

L'organisme de formation continue des équipements techniques du bâtiment

 Réglementaires - Obligatoires  Techniques Métiers  Management d'affaires et d'équipes  Transition énergétique et numérique

Retrouvez l'ensemble des formations sur www.afortech.com

10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17 - Tél. 01 40 55 14 14 - Fax : 01 40 55 14 15 - N°Siret : 434 505 921 00016 - Code NAF : 9499Z

Certifié
QUALIOP



- équipements de sécurité incendie de vos installations,
- principes généraux de l'évacuation, que faire face à un début d'incendie,
- rôles du guide-file et du serre-file, évacuation du personnel,
- l'alerte, informations à transmettre, vos consignes incendie,
- les classes de feu, les principes et moyens d'extinction,
- les agents extincteurs, les différents types d'extincteurs,
- principes de fonctionnement d'un extincteur,
- exercices pratiques d'extinction d'un feu sur un générateur de flamme à gaz sécurisé,
- exercice pratique d'évacuation ou simulation d'évacuation,
- protection pour éviter le suraccident, examen de la victime, alerte des services de secours.

Savoir agir face à une victime qui :

- saigne abondamment (par une plaie, blessure, coupure),
- s'étouffe (totalement ou partiellement sur l'adulte, l'enfant, le nourrisson),
- ne répond pas mais respire (identification, mise en pls),
- ne répond pas et ne respire pas (identification, massage cardiaque, utilisation du défibrillateur).

Modalités pédagogiques

Exposé théorique, vidéos. Exercice pratique d'extinction d'un feu sur un générateur de flamme à gaz sécurisé avec des extincteurs de formation à eau pulvérisée et des extincteurs de formation CO2 : prévoir un espace extérieur dégagé. Si incompatibilité : plan vigipirate, présence du public/voie publique, risque d'incendie... : utilisation uniquement des extincteurs de formation, sans générateur de flamme.

- Exercice pratique ou simulation d'évacuation (1 exercice/simulation)
- Exercices des gestes d'urgences sur études de cas concrets, adaptées aux activités
- Démonstrations/ exercices sur mannequin et défibrillateur semi automatique
- Retours d'expériences

Modalités d'évaluation et de suivi

Feuille d'émargement ou / et attestation de compétence. Formation inscrite sur le registre de sécurité (incendie). Compte rendu d'exercice d'évacuation (sur demande). Formation non certificative.

Profil du formateur

Le formateur est un moniteur agréé en sécurité incendie, agent SSIAP/formateur sauveteur. Secouriste du Travail (SST).

Informations complémentaires

Les plus

Prochaines sessions

L'organisme de formation continue des équipements techniques du bâtiment

● Réglementaires - Obligatoires ● Techniques Métiers ● Management d'affaires et d'équipes ● Transition énergétique et numérique

Retrouvez l'ensemble des formations sur www.afortech.com

10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17 - Tél. 01 40 55 14 14 - Fax : 01 40 55 14 15 - N°Siret : 434 505 921 00016 - Code NAF : 9499Z

Certifié
QUALIOPI

